



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Петродворцового района
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел 450-71-73

**Предписание № 2-21-43/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга "Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой" (ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (предприятия) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНД Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 08 февраля 2016 года № 2-21-43

(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата, фамилия, инициалы, отчество (полностью - при наличии), должность руководителя, инициалы руководителя органа)

(полное наименование объекта защиты, наименование документа (протокол) и проведение проверки)

в период с 01 марта 2016 года по 30 марта 2016 Зайцевой Людмилой Сергеевной инспектором отдела надзорной деятельности Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – отдельно стоящего здания школы по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский бул.-р., д. 1/35, лит. А

(указывается период, вид проверки (плановая, фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГУПР)

(полное наименование адрес места возникновения объекта защиты (места проведения проверки)

совместно с

(фамилия, имя, отчество (полностью при наличии), должность руководителя, инициалы должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В подвале допускается хранение горючих материалов | п. 23 а) ППР в РФ | 03.10.2016 | |
| 2. | На ограждении кровли отсутствуют бирки. | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013; п. 7.3 ГОСТ Р 5325-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. | 03.10.2016 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| 3. | В протоколе испытания ограждения кровли отсутствует информация о проведении поверки аттестованного измерительного оборудования (секундомера, линейки, грузов). | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013; п. 6.1.4 ГОСТ Р 5325-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. | 03.10.2016 | |
|----|--|---|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности
Петродворцового района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Зайцева Людмила Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«30» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Ивашкин Н.С. директор
ТБЧУ СОУН № 116

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, имени подконтрольного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



И.И.
(подпись)

03 2016 г.